

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»**

ПРИКАЗ

от 22.06.2020

№ 1366-1

О внесении изменений в приказ от 14.09.2018г. № 1153-1 «Об утверждении перечня инструкций по пожарной безопасности на территории, в помещениях МФТИ, а также при производстве отдельных видов работ».

В целях реализации дополнительных мероприятий по профилактике пожаров в общежитиях МФТИ

Приказываю:

1. Внести изменения в Приказ от 14.09.2018г. № 1153-1 «Об утверждении перечня инструкций по пожарной безопасности на территории, в помещениях МФТИ, а также при производстве отдельных видов работ».
2. Дополнить Приказ Приложением №12 «Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитиях МФТИ» в редакции согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
3. Заведующей канцелярией административного отдела М.А. Гусевой довести настоящий Приказ до сведения всех лиц в части касающейся под роспись.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора по административной работе В.Н. Субботина.

Ректор




Н.Н. Кудрявцев

Приложение №1
к приказу № 1366-1
от «22» 06 2020 г.

Приложение №12
к приказу № 1153-1
от «14» сентября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор МФТИ


Н.Н. Кудрявцев

ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕЖИТИЯХ МФТИ

1. Общие положения

1.1 Каждый работник университета, а также лицо, проживающее в общежитии или посещающее его, обязано знать и строго выполнять требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.2 Все лица, вселяемые в общежития, должны проходить первичный, повторный инструктажи по пожарной безопасности под роспись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности для студентов в общежитиях. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, в общежитие не заселяются.

1.3 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации возлагается на:

- лиц, назначенных ответственными за пожарную безопасность приказом по институту,
- лиц, непосредственно допустивших нарушения в области пожарной безопасности.

1.4 Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями общежитий, а также общежитиями и другими строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий общежитий и других сооружений или у противопожарных стен.

1.5 Разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листьев и иных отходов, материалов или изделий категорически запрещено.

1.6 Дороги, проезды и подъезды к зданиям общежитий, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам должны быть свободными и обеспечивать беспрепятственный проезд пожарно-спасательной техники.

2. Содержание помещений общежитий

2.1 Помещения должны постоянно находиться в чистоте и порядке.

2.2 Средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.3 Подступы к электрооборудованию, первичным средствам пожаротушения, эвакуационным выходам в общежитии должны быть свободными.

2.4 Двери эвакуационных выходов в общежитиях должны свободно открываться по ходу движения из здания.

2.5 Системы противодымной защиты, пожарной автоматики, аварийное освещение, внутренний противопожарный водопровод, аварийные лифты (при наличии) должны систематически проверяться и постоянно находиться в исправном состоянии.

2.6 В зданиях общежитий на видных местах должны быть вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара. Во всех комнатах общежитий должны быть вывешены: краткая памятка о правилах пожарной безопасности, памятка о действиях людей на случай возникновения пожара.

2.7 Двери подвальных, чердачных помещений, люки должны быть закрыты на замок. На дверях, люках должна быть информация о месте хранения ключей.

3. В общежитиях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.1 Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения, электрооборудованию.

3.2 Хранить кальяны и сопутствующее оборудование и материалы (приспособления для розжига, уголь), а также курение кальянов в помещениях общежитий.

3.3 Курить табачные изделия, парогенераторы и т.п., разводить открытый огонь (зажигать свечи, ароматические палочки) и использовать пиротехнические изделия.

3.4 Ограничивать зоны действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) путем заклеивания датчиков АПС и отключения громкоговорителей СОУЭ.

3.5 Пользоваться поврежденными розетками, ответвительными и соединительными коробками и другими электроустановочными изделиями.

3.6 Применять несертифицированные (самодельные) нагревательные электроприборы.

3.7 Пользоваться в жилых комнатах временной электропроводкой, а также электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, электрообогревателями способными вызвать перегрузку внутренней электропроводки.

3.8 Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.9 Оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

3.10 Допускать соприкосновение электросветильников со сгораемыми конструкциями и горючими материалами.

3.11 Использовать электроустановочные изделия (выключатели, автоматы защиты, розетки, распаечные коробки и т.п.) и электропроводку для подвешивания одежды, а также заклеивать электропровода обоями, пленкой и другими синтетическими и горючими материалами.

3.12 Использовать повреждённые или неисправные, а также не прошедшие сертификацию в Российской Федерации тройники и удлинители.

3.13 Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе

находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

3.14 Подключать электроприборы к сети верхнего освещения.

3.15 Устранять самостоятельно неисправности в электросетях и электроаппаратуре, вызывающие искрение, короткое замыкание; неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

3.16 Проводить испытания, лабораторные работы и опыты, связанные с использованием взрывоопасных, пожароопасных веществ и материалов, а также с использованием дополнительной нагрузки на внутреннюю электросеть, что может привести к возгоранию и возникновению ЧС.

3.17 Проводить мероприятия с массовым участием людей (от 50 человек) без разрешения и организации дежурства ответственными должностными лицами МФТИ.

3.18 Производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (для указанных целей использовать только пожаробезопасные моющие растворы и препараты).

3.19 Пользоваться лифтом (при наличии) во время эвакуации из здания в случае возникновения пожара.

3.20 Производить самовольную перепланировку, изменять функциональное назначение помещений общежития.

3.21 Размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.22 Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах общежитий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

3.23 Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения общежитий для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

3.24 Размещать в лифтовых холлах (при наличии) кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения.

3.25 Устраивать в подвалах и цокольных этажах общежитий мастерские, а также размещать иные хозяйствственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

3.26 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах общежития кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

3.27 Использовать не по назначению первичные средства пожаротушения.

4. Проживающие в общежитии

Проживающие в общежитии обязаны:

4.1 Соблюдать правила противопожарного режима в помещениях и на территории университета.

4.2 Пройти инструктаж по пожарной безопасности. Инструктажи проводятся с оформлением соответствующих записей в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

4.3 Уметь использовать первичные средства пожаротушения, знать места хранения первичных средств пожаротушения.

4.4 Знать месторасположение телефона, эвакуационных выходов, ознакомиться с планом эвакуации из здания.

4.5 Сообщать при обнаружении характерных специфических запахов гари (дыма, жженой изоляции, газа) администрации или сотрудникам охраны и принимать меры к установлению и устранению причин пожарной опасности.

4.6 Уходя из комнаты, отключать все электроприборы (за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя) и освещение.

4.7 Закрывать в помещениях общежитий при отсутствии проживающих окна и форточки;

4.8 Принимать участие в тренировках по эвакуации из помещений общежитий проводимые отделом ГОиЧС. А также покидать помещение во время тревоги, ЧС (происшествия) по команде администрации, членов ДПД и систем оповещения

4.9 Обеспечить допуск в жилое помещение работников общежития, ответственных сотрудников МФТИ и организаций, обслуживающих общежития в соответствии с действующими договорами, для проведения соответствующих работ, осмотра жилого помещения с целью контроля за соблюдением норм законодательства РФ

5. Действия персонала при пожаре и проведении практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре

5.1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 (112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию), а также на пост охраны и дежурному по институту.

5.2 Задействовать систему оповещения людей о пожаре в ручном режиме, если она не сработала в автоматическом режиме.

5.3 Открыть двери всех эвакуационных выходов.

5.4 Приступить к эвакуации людей из общежития в соответствии с планом эвакуации, надев индивидуальные средства защиты органов дыхания.

5.5 Проверить на всех этажах наличие людей, при необходимости задействовать средства спасения (лестницы) с верхних этажей здания.

5.6 Обеспечить отключение электроснабжения в здании с привлечением электрика службы главного энергетика.

5.7 Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители, внутренний пожарный водопровод) до прибытия пожарных подразделений, не подвергая свою жизнь и жизнь других людей опасности.

5.8 Организовать встречу пожарных подразделений, сообщить руководителю тушения пожара о количестве людей, оставшихся в здании.

Тушение возникшего пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения сотрудниками охраны и работниками МФТИ (если нет угрозы для жизни), для тушения используются все имеющиеся в помещении средства пожаротушения.

6. Действия проживающих в общежитии в случае получения сигнала о пожаре и при проведении практических занятий

При оповещении о пожаре в здании необходимо:

6.1 Быстро одеться, собрать свои личные вещи и документы;

6.2 Закрыть окна, форточки,

6.3 Отключить все электроприборы, выключить освещение, закрыть окна, двери - плотно, но не на ключ;

6.4 Закрыть органы дыхания подручными средствами (носовой платок, шарф и т.д.);

6.5 Эвакуироваться из помещения, согласно поэтажным планам эвакуации, при этом принять меры к эвакуации других людей из здания, оповещая о пожаре. Категорически запрещается пользоваться лифтом (при наличии), передвигаться в задымлённом помещении следует вдоль стен согнувшись, поскольку внизу концентрация дыма меньше;

6.6 Сбор эвакуированных осуществляется в 100 м от здания, для сверки численности.

7. Первичные средства пожаротушения

Для приведения в действие ручных углекислотных и порошковых огнетушителей необходимо:

- сорвать пломбу
- выдернуть чеку
- направить растрub огнетушителя на очаг пожара
- нажать на рычаг

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать растрub незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80°C.

Тушить пожары электроприборов и электроустановок, находящихся под напряжением при помощи воды **запрещено**. Для этого необходимо использовать углекислотные или порошковые огнетушители

При использовании огнетушителей ОУ необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

Начальник отдела ГО и ЧС

А.А. Помчалов